

**CZ051.3505.5105.0099 Hrádek nad Nisou
.0099.07 Oldřichov na Hranicích**

identifikační číslo obce 11000

kód obce 04739

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Hrádek nad Nisou - Územní plán sídelního útvaru z r. 1998
7. Hrádek nad Nisou - Územní plán centrální zóny - návrh

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Hrádek nad Nisou, březen 2020
2. Územní plán březen – SAUL s.r.o., 2017

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část města Hrádek n. N. – Oldřichov na Hranicích leží severovýchodním směrem od Hrádku nad Nisou v nadmořské výšce 255 - 295 m n.m. V Oldřichově na Hranicích žije okolo 250 trvale žijících obyvatel a jsou zde 3 rekreačními objekty. Rozvoj se nepředpokládá. Rozptýlená zástavba se rozkládá podél komunikace, částečně jí protéká potok Lubota, který náleží do povodí řeky Lužické Nisy. Do CHKO ani CHOPAV svým územím nezasahuje.

VODOVOD

Vodovodní síť (OL-M-49.5.0-HRN) je zásobena vodou z úpravny vody Uhelná s akumulací 100 m³ (343,70/341,20 m n.m.) řadem DN 100 a propojena se sítí Hrádku. Na vodovod je napojeno 81% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

System zásobování vodou zůstane zachován. Napojení na zdroj vody Machnín je řešeno v rámci karty m.č. Hrádek nad Nisou.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje ve Stráži n/N nebo Liberci. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části města Hrádek n. N. – Oldřichov na Hranicích není vybudována žádná kanalizace. U malé části rodinných domů jsou odpadní vody zachyceny v žumpách a následně vyváženy na ČOV Hrádek n.N. – 5 km.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do místního recipientu nebo jsou vsakovány do terénu.

xxxxx

Výhledově je plánována výstavba průmyslového areálu v blízkosti zástavby Oldřichova, ve které bude vybudována dostatečně kapacitní splašková kanalizace. Výhledově je počítáno s vybudováním splaškové kanalizace v Oldřichově na Hranicích a napojení této kanalizace na kanalizaci v novém průmyslovém areálu.

Navrhuje se vybudování oddílné splaškové kanalizace DN 315, délky cca 3,775 km. Trasy kanalizace jsou navrženy převážně v komunikacích. Lokální čistírna je navržena kořenová s dočišťovací nádrží, recipientem bude Oldřichovský potok. Zástavba Oldřichova souvisí se zástavbou sousední Polské obce Kopaczów s 300 trvale žijícími obyvateli. Navrhuje se společná ČOV pro obě obce s kapacitou 90 m³/d.

Odvádění dešťových vod bude stávajícím způsobem.