

CZ051.3505.5105.0101 Chrastava .0101.03 Dolní Chrastava

identifikační číslo obce 40844

kód obce 05384

PODKLADY

Podklady použité pro zpracování karty obce v roce 2004:

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Chrastava – Územní plán sídelního útvaru z r. 1998
7. Projektová dokumentace Vodovod Vítkov
8. Projektová dokumentace Chrastava ČOV a kanalizace
9. Regionální plán implementace Libereckého kraje
10. PD – Polní ul., 60 RD – zpracovatel Atelier AUREA, s.r.o.

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Chrastava, březen 2020
2. Územní plán březen – SAUL s.r.o., 2014

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část města Chrastava – Dolní Chrastava zástavbou navazuje na město Chrastavu. Leží v nadmořské výšce 290 - 310 m n.m. Jedná se o zástavbu s počtem trvale žijících obyvatel okolo 1000 s cca 50 rekreačními objekty. Předpokládá se rozvoj – výstavba RD. Zástavba rodinnými domky je převážně rozptýlená protéká jí Lužická Nisa, Jeřice a Vítkovský potok, které náležejí do povodí řeky Lužické Nisy. Do CHKO ani CHOPAV svým územím nezasahuje.

Jsou zde průmyslové podniky.

VODOVOD

Vodovodní síť (OL-M-47.1.0-CHR) je napojena na oblastní vodovod. Skupinový vodovod zásobuje Chrastavu, Dolní Chrastavu, Horní Chrastavu, Andělskou Horu, Panenskou Hůrku, Vísku, Vítkov a Vysokou.

Na oblastní vodovod je síť Chrastavy napojena z vodojemu obl. vodovodu Sv. Ján 1300 m³ (370,00/365,00 m n.m.), který je propojen s vodojemem Ruprechtice.

Proběhlo již i zakruhování a dostavba vodovodních řadů v oblasti ulice Ještědská. Nové vodovodní řady jsou vystavěny z plastu do DN 100 v celkové délce do cca 0,4 km.

Na stávající vodovodní síť je napojeno cca 60% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje ve Stráži n/N nebo Liberci. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části města Chrastava – Dolní Chrastavě je vybudovaná splašková kanalizace (K515.2.1-S.C), která je zaústěná na kanalizační systém Chrastavy se zakončením na ČOV. Na kanalizaci je napojeno 17% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků s přepadem do povrchových vod – 40% a bezodtokových jímek – 43% s odvozem na ČOV Liberec – 2 km (pro navázení OV na ČOV je nutné předložit roční objemy navážených OV).

Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací DN 200 – 300 nebo je využíván systém příkopů, struh a propustků s odvodem do vodoteče.

V současné době je v místní části Dolní Chrastava vybudovaný kanalizační systém, který je vyhovující a zůstane zachován do budoucna.

Dešťové vody budou nadále z části odváděny dešťovou kanalizací DN 200 – 300 nebo bude využíván systém příkopů, struh a propustků s odvodem do vodoteče.