

**CZ051.3504.5110.0213 Skuhrov
.0213.01 Skuhrov**

identifikační číslo obce 14902

kód obce 14902

PODKLADY

Podklady použité pro zpracování karty obce v roce 2004:

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán obce Skuhrov z roku 1998
7. Studie odkanalizování Skuhrova a Huntířova z r. 1999
8. Regionální plán implementace Libereckého kraje

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

9. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Skuhrov, listopad 2019
10. Územní plán Skuhrov, Surpmo a.s., 2012

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec leží severozápadně od Železného Brodu v nadmořské výšce 430 - 470 m n.m. Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel se 30.rekreačními objekty. Zástavba je poměrně rozptýlená. S místní částí Huntířov tvoří obec jeden celek. Rozděluje je Huntířovský potok. Území náleží povodí Jizery. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

VODOVOD

Obec Skuhrov je zásobena pitnou vodou z ÚV Souš.

Spotřebišť ve Skuhrově je vzhledem ke konfiguraci terénu rozděleno do tří tlakových pásem. Horní tlakové pásmo (OL-M-90.1.1-SKU) je zásobeno řadem DN 110 z VDJ Skuhrov nový 100 m³ (624,25/619,35 m n.m.), do kterého je přivedena soušská voda propojením s vodojemem Maršovice, protože zdroj Polsko - zářezy s vydatností 0,50 l/s se v současné době nevyužívá. Střední tlakové pásmo (OL-M-90.1.2-SKU) je zásobeno z VDJ Skuhrov starý 50 m³ (569,41/567,41 m n.m.). Vodojem Skuhrov starý je propojen s vodojemem Skuhrov nový řadem DN 110 a dotován vodou.

Dolní tlakové pásmo (OL–M-90.1.3-SKU) je zásobeno přes přerušovací komory na řadech ze středního pásma dvěma samostatnými řady DN 60. Celkem je na vodovod je napojeno cca 65 % obyvatel.

Ze Skuhrova je pitná voda vedena dále do místní části Huntířov.

Pro obec Skuhrov se do budoucna nenavrhují žádné zásadní změny stávajícího způsobu zásobení pitnou vodou. Na stávající vodovodní síti byla v roce 1997 provedena částečná rekonstrukce.

V obci je navrženo rozšíření vodovodu k novým rozvojovým plochám v délce cca 1,0 km.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Skuhrov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění (septiky) přímo do potoka a velmi často do podmoků – 50 % obyvatel. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky – 50 % s následným vyvážením na ČOV Železný Brod – 9 km.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do Huntířovského potoka.

Odkanalizování obce Skuhrov a místní části Huntířov se navrhuje jednou čistírnou odpadních vod s přiměřenou splaškovou kanalizační sítí, která bude doplněna o centrální čerpací stanice a výtlaky. Pro obec Skuhrov se navrhuje jedna ČOV a kanalizační síť délky cca 2,200 km doplněná o centrální čerpací stanice (2 ks) a výtlaky. Odtok z čistírny bude zaústěn do Huntířovského potoka (ID 10 181 347).

Dešťové vody budou odváděny příkopy a propustky do Huntířovského potoka.